



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MILANO
Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento del Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
REGISTRO UFFICIALE USCITA
Prot. n. [redacted] del 16-08-2016

Al

LITOART S.R.L.

Pratica VI [redacted]

COMUNE DI BERNATE TICINO

OGGETTO: LITOART S.R.L. sita in BERNATE TICINO VIA FARINA SP N.117 VIA PER CUGGIONO n. SC.Attività n. 34.1.B 74.2.B 34.1.B 76.1.B del D.P.R. 01.08.2011 n. 151. Controlli di prevenzione incendi. VERBALE DI VISITA TECNICA E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

In relazione alla domanda di sopralluogo presentata ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011, n. 151, si comunica che il responsabile dell'istruttoria tecnica, indicato in calce, in data 08.08.2016 ha effettuato presso l'attività in oggetto, il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

Durante il sopralluogo, avvenuto alla presenza del sig. Mauro Sandon in qualità di socio e del p.i. [redacted], si è riscontrato quanto segue:

1. La cartellonistica relativa all'impianto fotovoltaico è risultata carente e comunque non in linea con le linee guida Ministeriali;
2. Il locale deposito vernici non è stato dotato di idoneo sistema di contenimento;
3. Non è stato realizzato l'impianto di rivelazione incendi previsto nella progettazione approvata da questo Comando;
4. Il sistema di evacuazione fumi di tipo naturale non è stato realizzato in conformità alla norma di buona tecnica, in particolare per quanto riguarda le aperture di ventilazione di riscontro e il sistema di attivazione automatico;
5. Non è stata prodotta una relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini della struttura;
6. Al momento della visita non è stato possibile visionare la documentazione relativa alla formazione degli addetti antincendio;
7. La dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendi e dell'impianto 'adduzione del gas non riporta i riferimenti del progetto seguito;

Il titolare della ditta, al fine di conformare l'attività svolta alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi dovrà provvedere, entro il termine non prorogabile di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente verbale, ad attuare quanto segue:

- a) Superare le problematiche sopra riportate
- b) Produrre dettagliata relazione tecnica e asseverazione relativa agli interventi eseguiti;

Si rappresenta infine che, nelle more della realizzazione degli adeguamenti strutturali ed impiantistici previsti nelle prescrizioni di cui ai precedenti punti, il titolare dell'attività dovrà provvedere ad attuare idonee misure compensative di carattere gestionale ed organizzativo volte a compensare le carenze sopra evidenziate.

Si precisa che in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del titolare dell'attività questo Ufficio provvederà a informare l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., per gli eventuali adempimenti di competenza.

Responsabile istruttoria tecnica
ING. FRATANTONIO DAVIDE



IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOTT. ING. SILVANO BARBERI

IL DIRIGENTE ADDETTO
Dott. Ing. Claudio Gialalone